

Koszarawa, dnia 29.05.2014r.

Zp.271.5.2014

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z remontem i modernizacją istniejącego budynku szatni

Zamówienie współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wyjaśnienie nr 2

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 2

Zamawiający w Dokumentacji projektowej do SIWZ w pkt. Tabela nr 1 oraz Tabela Nr 2 podaje parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej, które oparte są na nieaktualnej już Aprobacie Technicznej. W związku z powyższym prosimy bardzo o potwierdzenie, że nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:

Wytrzymałość na rozciąganie	1.05 – 1.10 N/mm ²
Wytrzymałość na rozdzieranie	140 – 150 N
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C	0,01 – 0,03 %
Odporność na zużycie (ścieranie)	1.1 – 1.2 g
Przyczepność do podkładu betonowego	0,65 MPa
Przyczepność do podkładu asfaltobetonowego	0,50 MPa

Pryczepność do podkładu elastycznego ET	0,55 MPa
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C	36 - 38 %
Współczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha)	0,50 - 0,55
(nawierzchnia mokra)	0,30 – 0,35

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

parametr	Wartości w mg/l
DOC – po 48 godzinach	< 10
ołów (Pb)	< 0,01
kadm (Cd)	< 0,001
chrom (Cr)	< 0,01
chrom VI (CrVI)	< 0,01
rtęć (Hg)	< 0,001
cynk (Zn)	1,5
cyna (Sn)	< 0,01

Odpowiedź

Ponieważ parametry przedstawione w tabelach załączonych do zapytania są identyczne lub bardziej rygorystyczne w stosunku do tabeli przedstawionych w specyfikacji technicznej akceptuję załączone tabele i ich wartości.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
[Podpis]
mgr Mariusz Cebula