



**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żywcu**

PZ.5263.12.2024-2

J. Kąglar
20.09.04

Żywiec, dnia 2 września 2024 roku

**URZĄD GMINY
W KOSZARAWIE**

Data: 2024 -09- 0 4

Mele
..... podpis.....

**Gmina Koszarawa
34-332 Koszarawa 17**

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia 2024 roku (do tutejszej komendy wpłynęło w dniu 28 sierpnia br.), znak RGK.6721.4.2024, dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Koszarawa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, działając na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 20213 r. poz. 977 ze zmianami), wnosi o uwzględnienie w planie potrzeb w zakresie:

- dojazdów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynków i obiektów budowlanych,
- zaopatrzenia wodne do celów przeciwpożarowych (sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami nadziemnymi).

W zakresie zaopatrzenia w wodę w szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie dla obiektów produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się na terenach przewidzianych w planie jako tereny produkcji przemysłowej lub składowisk i magazynów, możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociagowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250, na których powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające między innymi następujące wymagania:

- a) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150,
- b) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm³/s,
- c) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej.

Szczegółowe wymagania w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Otrzymuje:
1 x Adresat
1 x KP PSP Żywiec - a/a
ZW/RK

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żywcu
[Signature]
bryg. mgr inż. Łukasz Braszczak