


- konstrukcja płaskowa krokowa,
- krokowa o przekroju 9x14 cm w rozstawie co 100cm
- pokrycie z blachy trapezowej na deskowaniu pełnym,
- blacha trapezowa jest skorodowana,
- skorodowane łączniki
- całość pokrycia do wymiaru,
- kominu do naprawy pod pokryciami dachowym,
- w przypadku wymiany pokrycia płaskiego należy wymienić
- z uwagi na duże zapieczętowanie
- wskazane dołożenie jętek na każdej krokwi.

	
BIURO AUTORSTWA PRZEBUDOWY I PROJEKTOWANIA mgr inż. Jarosław Flek ul. nr SLK/6217/PWBE/15	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Flek
upr. nr SLK/6217/PWBE/15	
Forma projektu:	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Koszarawa
Adres inwestycji:	Zespół Zakładów Opiekunkowych w Żyznie Podchorążym Głuch Zdrojowa Koszarawa 142a, 34-332 Koszarawa
Inwestor:	Gmina Koszarawa 34-332 Koszarawa
Opis projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Plan instalacji fotowoltaicznej - rzut dachu	